



СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак, Чачак, Светог Саве 66 (у даљем тексту: Наручилац), дана 28.06.2016.год. објављује

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке ЈН бр. Р-1.3.3/16

I 1. Мења се конкурсна документација и то:

У партији **2-СТОЛАРСКИ (БРАВАРСКИ) РАДОВИ**, на страни 75, одељак 7 – ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ЛИНИЈЕ ЗА САМОПОСЛУЖИВАЊЕ НА СПРАТУ, мења се тако што се додаје позиција 2 и 3, односно страна 75а и гласи:

2.	Израда и уградња противдимних алуминијумских врата димензије 140/260 цм, од алуминијумских профила остакљена ФЛОТ стаклом дебљине 6мм, заптивка врата је гумена. Све мере узети на лицу места.				
	Обрачун по комаду.	ком	1,00		
3.	Израда и уградња противдимних алуминијумских врата на малотеретном лифту за допрему прљавог и чистог посуђа са спрата у приземље и обратно, димензије 80/80 цм, од алуминијумских профила остакљена ФЛОТ стаклом дебљине 6мм, заптивка врата је гумена. Све мере узети на лицу места.				
	Обрачун по комаду.	ком	2,00		
	УКУПНО (2+3):				

2. Мења се конкурсна документација и то:

У партији 3 - **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**, на страни 84, одељак В – ИНСТАЛАЦИЈА ДЕТЕКЦИЈЕ ЗЕМНОГ ГАСА МЕТАНА, брише се и додаје се у партију 5.

3. Мења се конкурсна документација и то:

У партији 4 – **МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**, на страни 104, одељак Д – АКУМУЛАЦИОНИ БОЈЛЕР СА РАЗВОДОМ, брише се.

4. Мења се конкурсна документација и то:

Додаје се Партија 5 и гласи:

**Партија 5 – СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И
ИНСТАЛАЦИЈЕ ДЕТЕКЦИЈЕ ЗЕМНОГ ГАСА МЕТАНА**

Ред. бр.	Детаљан опис позиција радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (РСД без ПДВ-а)	Цена (РСД без ПДВ-а)
			А	Б	А*Б
А	СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА				
1.	Bentel FireClass 501L, 1 петља, до 128 адресабилних уређаја, 32 зоне, 2 ОЦ излаза, 1 контролисан алармни излаз, 1 програмабилан алармни излаз, интегрисан LCD, централа има интегрисани RS 232 интерфејс за повезивање на РС рачунар у поступку програмирања и рада у реалном времену, интегрисана телефонска дојава, RS485				
	Обрачун по комаду	Ком.	1		
2.	Акумулатор Ultracell 12V/18Ah				
	Обрачун по комаду	Ком.	2		
3.	Bentel FC460H термички детектор				
	Обрачун по комаду	Ком.	22		
4.	Bentel FC460P оптички детектор дима, аутоматска компензација запрљаности коморе за детекцију. Могуће је подешавање осетљивости детектора при дневном и ноћном моду рада				
	Обрачун по комаду	Ком.	42		
5.	Bentel 5B подножје за адресабилни детектор				
	Обрачун по комаду	Ком.	64		
6.	Bentel паралелни индикатор				
	Обрачун по комаду	Ком.	25		
7.	Bentel FC420CPT кућиште адресабилног ручног јављача				
	Обрачун по комаду	Ком.	11		
8.	Bentel FC420CP-I				

	адресабилни ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу са излатором петље				
	Обрачун по комаду	Ком.	11		
9.	Ventel HS201 пожарна унутрашња сирена са блицером, 24V				
	Обрачун по комаду	Ком.	6		
10.	Ventel спољашња сирена				
	Обрачун по комаду	Ком.	1		
11.	Кабл LiHXHX FE 180 3x1,5 Novkabel (набавка и полагање)				
	Обрачун по м1	м1	40		
12.	Кабл LiHXHX FE 180 2x1,5 Novkabel (набавка и полагање)				
	Обрачун по м1	м1	180		
13.	Кабл LiHCH 4x0,5 širmovan Novkabel (набавка и полагање)				
	Обрачун по м1	м1	400		
14.	Кабл N2XH 3x1,5 mm ² (набавка и полагање)				
	Обрачун по м1	м1	15		
15.	Кабл J-YU 2x2 Novkabel (набавка и полагање)				
	Обрачун по м1	м1	30		
16.	Остали инсталациони материјал (HF и обичне каналице, ватроотпорне обујмице, типлови и др.)				
	Обрачун паушално	паушал но	паушално		
17.	Монтажа ПП централе, програмирање, повезивање, пуштање у рад и обука корисника, функционална проба система, израда потребне документације за технички пријем.				
	Обрачун по комаду	Ком.	1		
	УКУПНО:				

Б	ИНСТАЛАЦИЈА ДЕТЕКЦИЈЕ ЗЕМНОГ ГАСА МЕТАНА				
1.	Набавка и испорука гасодојавне централе EUROSONDELCO; 1 линија (до 16 детектора); детекција различитих гасова; 4 релејна излаза по линији. Модел: EUCT11NT				
	ком		1		
2.	Набавка и испорука интерфејса 4-20 mA, 8 аналогних улаза. Модел: EUIN4-20				
	ком		1		
3.	Набавка и испорука детектора у Ех изведби; за природни гас. Модел: FIS32NAT				
	ком		1		
4.	Реатестирање детектора у овлашћеној Ех лабораторији.				
	паушало		1		
5.	Набавка и испорука алармне бљескалице, наранџаста, 12Вдц. Модел: Model: SOLEX3-SO/A/DR/3C				
	ком		1		
6.	Набавка и испорука алармне сирене, бела, 30 програмибилних тонова, за спољну монтажу 111dB12Vdc. Model: ROSHNI-ROLP/W/S				
	ком		1		
7.	Набавка и испорука светлећег панела са једностраним натписом "GAS", 12Vdc.				
	ком		1		
8.	Монтажа, повезивање без каблирања, пуштање у рад и обука корисника				

		ком		1		
9.	Испитивање инсталације					
		ком		1		
10.	Набавка и постављање каблова NHXX-Y 3x1.5mm ² Fe180E90 са повезивањем опреме					
		м		65		
11.	Набавка и постављање каблова за везу интерфејса и централе ТН(St)Н-Y 1x2x0.8 са повезивањем опреме					
		м		10		
	УКУПНО:					

	<i>ИНВЕСТИЦИОНА ВРЕДНОСТ РЕКОНСТРУКЦИЈА СТУДЕНТСКОГ РЕСТОРАНА У ЧАЧКУ – Партија 5</i>	
А)	СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	
Б)	ИНСТАЛАЦИЈА ДЕТЕКЦИЈЕ ЗЕМНОГ ГАСА МЕТАНА	
	УКУПНО РАДОВА – Партија 5:	

5. Мења се конкурсна документација и то:

На страни 8 – ДОДАТНИ УСЛОВИ, додаје се „да је у претходној обрачунској години за Партију 5 остварио укупан бруто приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара“.

На страни 9 додаје се „за Партију 5 – алати, средства, уређаји и инструменти прописани Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара („Сл. гласник РС, бр.21/2012, 87/2013“)“.

На страни 9-10 додаје се „за Партију 5 – да има минимум 5 запослених или на други начин радно ангажованих од којих 1 (једно) лице са лиценцом и уверењем о положеном испиту из области заштите од пожара“.

II Ове измене чине саставни део конкурсне документације.

III Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за подношење понуда је 07.07.2016. године до 12.00 часова.

IV Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 07.00-15.00ч.

Комисија за јавне набавке